

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent: SATEL Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
tel. (+48 58) 320-94-00
fax. (+48 58) 320-94-01

deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność że

produkt: APSP-402 - panel wyniesiony

Opis produktu: Panel wyniesiony służy do zdalnej obsługi adresowalnej centrali systemu sygnalizacji pożarowej ACSP. Do centrali ACSP-402 można podłączyć jeden panel wyniesiony APSP-402. Panel można zamontować w obrębie chronionego obiektu w odległości do 1000 m od centrali.

spełnia wymagania zasadnicze zawarte w Dyrektywach UE:

EMC: 2014/30/EU

LVD: 2014/35/EU



W procedurze oceny zgodności wykorzystane zostały następujące normy zharmonizowane:

EMC/Odporność EN 50130-4:2011, EN IEC 61000-6-1:2019

EMC/Emisje EN 55032:2015, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-3-2:2019

Bezpieczeństwo el. EN IEC 62368-1:2020

Gdańsk, Polska, 6 maja 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mikołaj Liskin'. The signature is written in a cursive style.

Mikołaj LISKIN
Kierownik Działu Badań