

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent: SATEL Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
tel. (+48 58) 320-94-00
fax. (+48 58) 320-94-01

deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność że

produkt: ACSP-RSI - moduł izolacji galwanicznej magistrali RS-485

Opis produktu: Moduł ACSP-RSI służy do odizolowania galwanicznego centrali sygnalizacji pożarowej ACSP-402 i panelu wyniesionego APSP-402 połączonych za pomocą magistrali RS-485 (dzięki temu panel wyniesiony nie musi być podłączony do tego samego obwodu ochronnego PE, co centrala), podłączenia drukarki termicznej szeregowej (umożliwia to drukowanie zdarzeń zarejestrowanych przez centralę). Moduł jest opcjonalnym elementem adresowalnego systemu sygnalizacji pożarowej ACSP-402.

spełnia wymagania zasadnicze zawarte w Dyrektywach UE:

EMC: 2014/30/EU



W procedurze oceny zgodności wykorzystane zostały następujące normy zharmonizowane:

EMC/Odporność EN 50130-4:2011, EN IEC 61000-6-1:2019

EMC/Emisje EN 55032:2015, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-3-2:2019

Gdańsk, Polska, 7 maja 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mikołaj Liskin', written over a white rectangular background.

Mikołaj LISKIN
Kierownik Działu Badań